



„CERTBUD” Sp. z o.o.
ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa
Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax: (22) 435 56 13



AC 158

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4565

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-60E EI

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych jako drzwi wewnętrzne

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w załączniku o numerze 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI230 i dodatkowych cechach, stanowiący integralną część certyfikatu

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 16034:2014-11

Norma PN-EN 16034:2014-11 musi być stosowane przez producenta łącznie z PN-EN 14351-2:2018-12 wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

P.H.U. FAP-POL Paweł Jesiotr

ul. Zasadowa 12 A, 04-875 Warszawa

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

P.H.U. FAP-POL Paweł Jesiotr

ul. Zasadowa 12 A, 04-875 Warszawa

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 1, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **25 września 2024 r.** pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.

Barbara Jaspińska
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 25 września 2024 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona: biuro@certyfikacja-certbud.pl

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr AC 158-UWB-W4565

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-60E EI

1. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-60E EI o klasie odporności ogniowej EI230 wg załącznika 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI230/E30/EW30
Samozamykalność	4.4	C

2. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-60E EI o klasie dymoszczelności Sa i S200 wg załącznika 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.2.


Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Dymoszczelność	4.2	Sa, S200
Samozamykalność	4.4	C

3. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-60E EI o klasie odporności ogniowej EI230 i dymoszczelności Sa i S200 wg załącznika 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.3

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI230/E30/EW30
Dymoszczelność	4.2	Sa, S200
Samozamykalność	4.4	C

4. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-60E EI o klasie odporności ogniowej EI230 i trwałości samozamykalności C5 wg załącznika 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.4.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI230/E30/EW30
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5



CERTBUD” Sp. z o.o.

ZAKŁAD CERTYFIKACJI

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

Tel. 535 733 933, 535 833 933 fax:(22) 435 56 13



AC 158

**KRAJOWY CERTYFIKAT
STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr AC 158-UWB-W4565**

**Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe i/lub
dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-60E EI**

5. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-60E EI o klasie dymoszczelności Sa i S200 i trwałości samozamykalności C5 wg załącznika 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.5.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Dymoszczelność	4.2	Sa, S200
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5

6. Drzwi wewnętrzne systemu Aluprof MB-60E EI o klasie odporności ogniowej EI230, dymoszczelności Sa i S200 i trwałości samozamykalności C5 wg załącznika 1359/C/2021/K/3 wyd. 3 pkt. 4.1.1.6.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy PN - EN 16034:2014-11	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI230/E30/EW30
Dymoszczelność	4.2	Sa, S200
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	5



Prezes
CERTBUD Sp. z o.o.
Barbara JAŚPIŃSKA
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 25 września 2024 r.

