



Jednostka Notyfikowana Nr 2310

„CERTBUD” Sp. z o.o.

ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa



AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W4567

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-86EI/MB-86N EI

Zamierzone zastosowanie: w przegrodach ogniowych

Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w klasyfikacjach o numerach:

- 1294/K/2 wyd. 2, o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ i dodatkowych cechach
 - 1395/K/2 wyd. 2 o wiodącej klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ i dodatkowych cechach
- stanowiących integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

P.H.U. FAP-POL Paweł Jesiotr
ul. Zasadowa 12 A, 04-875 Warszawa

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

P.H.U. FAP-POL Paweł Jesiotr
ul. Zasadowa 12 A, 04-875 Warszawa

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy (norm):

EN 16034:2014

(norma EN 16034:2014 musi być stosowana przez producenta łącznie z normą EN 14351-1:2006+A2:2016)

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **25 września 2024 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Niniejszy certyfikat zastępuje certyfikat wydany w dniu 25 września 2024 r.

KAMIL PAWŁOWSKI
DYREKTOR ZAKŁADU CERTYFIKACJI
„CERTBUD” Sp. z o.o.
00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 46 lok. 8

Warszawa, 08 listopada 2024 r.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych
2310-CPR- W4567

Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe oraz otwieralne okna
przeciwpożarowe systemu ALUPROF® MB-86EI/MB-86N EI

1. Drzwi zewnętrzne MB86EI / MB-86N EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 1294/K/2 wyd. 2 pkt. 4.2.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1.	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

2. Okno MB86EI / MB-86N EI o klasie odporności ogniowej EI₂₃₀ wg klasyfikacji 1395/K/2 wyd. 2 pkt. 4.2.1.

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 16034:2014	Poziom i/lub klasa
Odporność ogniowa	4.1	EI ₂₃₀ /EW30/E30
Dymoszczelność	4.2	NPD ¹⁾
Zdolności do zwolnienia	4.3	NPD ¹⁾
Samozamykalność	4.4	C ²⁾
Trwałość zdolności do zwolnienia	4.5.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badanie wielokrotnego zamykania/otwierania	4.5.2.1	NPD ¹⁾
Trwałość samozamykalności badania korozyjne	4.5.2.2	NPD ¹⁾

¹⁾ właściwość użytkowa nieokreślona

²⁾ tylko dla okien z zamontowanym napędem zgodnym z klasyfikacją 1395/K/2 wyd. 2 pkt. 2.2.2.7.2

KAMIL PAWŁOWSKI
DYREKTOR ZAKŁADU CERTYFIKACJI
„CERTBUD” Sp. z o.o.
00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 46 lok. 8